



Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Broj: 02-3-350-UPI-748/2019

Herceg Novi, 25.10.2019. godine

Rješavajući po zahtjevu **DOO "Familija company"**, za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, na osnovu Član 115,116,117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" 64/17, 44/18, 63/18, 11/19) i Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi („Sl.list CG op.pr.“, br. 22/19), Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, opštine Herceg Novi izdaje

DOPUNU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

Broj: 02-3-350-UPI-765/2019 od 03.07.2019. g.

1. Tako što se na strani 2. pomenutih uslova u poglavlju –Dokumentacija – priložena ili pribavljena po službenoj dužnosti, stavu 1 tačka 3, dodaje i **Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi, izdati od strane DOO "Vodovod i kanalizacija", pod poslovnim brojem 05-3593/19 od 22.10.2019.godine**

U preostalom dijelu UT uslovi ostaju nepromjenjeni.

Samostalna savjetnica,

Jovana Božović, spec. sci. građ.

Rukovodilac Sektora za izgradnju i legalizaciju,

Božo Bećir, spec. sci. građ.

V.D. SEKRETARA,

Vladislav Velas, dipl.ing.geod.


Dostaviti:

- Imenovanosti,

- Sekretarijatu,

- Inspekcijama,

- Arhivi



OPŠTINA TOPLA
OPŠTINSKA KUPALIŠTA I
KAPLARSKA

Broj: 02-3-350-UP1-748/2019-1/2
23.10.2019

Broj: 05-3593/19
Herceg Novi, 22.10.2019. god.

OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
DOO „FAMILIJA COMPANY“
HERCEG NOVI

ODGOVOR NA ZAHTEJ ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-3593/19 od 15.10.2019.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju privremenog objekta na lokaciji koju se sastoji od **katastarske parcele broj 1171 k.o. Topla**, koji se pred Sekretarijatom vode pod brojem 02-3-350-UP1-748/2019 od 11.10.2019.god, konstatuje se:

- ❖ Objekat na predmetnoj lokaciji priključen je na gradsku vodovodnu mrežu sa registrovanim vodomjerom Sp-10625;
- ❖ Planiranom izgradnjom predvidjeti priključenje objekta iz postojećeg vodomjernog okna razdvajanjem vodovodnih instalacija;
- ❖ Postojeće vodomjerno okno proširiti u skladu sa tehničkim propisima i pored postojećeg vodomjera montirati dodatne vodomjere DN 20 mm (INSA) za svaku stambenu odnosno poslovnu jedinicu posebno;
- ❖ Ukoliko se planira hidrantska mreža predvidjeti poseban vodomjer DN 50 mm (INSA i sl.);
- ❖ Kanalizacione instalacije planirane rekonstrukcije vezati na kanalizacione instalacije postojećeg objekta.

NAPOMENA

Investitor je dužan da pribavi saglasnost prolaska komunalne infrastrukture kroz privatne i javne površine (parcele).

Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Referent za priključke
na VIK mreži

Marko Janušević
dipl.ing.grad.

Tehnički rukovodilac

Mića Stojanović
dipl.ing.grad.

