



Naručilac: Opština Herceg Novi
Broj: 02-2-4041-UP I - 11/2019-7
Datum: 22.11.2019. godine

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Opštini Herceg Novi se elektronskim putem 19.11.2019. godine obratilo zainteresovano pravno lice za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke dana 06.11.2019. godine, a u predmetu: Izgradnja Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije glasi:

Pitanje br. 1:

U dijelu Predmjera radova na stranici 21/135, stavka I.C.15.1. - "Ploče međupodesta d=15cm, količina radova izražena je u jedinici mjere m³ i ista iznosi 7875,00m³. Obzirom da je navedena enormno velika količina betona za ovaj objekat, smatramo da je napravljena greška u jedinici mjere ili količini.

Potrebno je provjeriti ovu poziciju, tj. jedinicu mjere i količinu.

Pitanje br. 2:

U dijelu „Ostali radovi“, pozicija I.O.2.- „Izrada sloja natur betona prema projektu“, jedinica mjere m², količina 3838,23, na stranici 38/135.

Da bi mogli formirati cijenu nedostaje detaljan tehnički opis pozicije: debljina sloja, tehnologija izvođenja, detalj projekta.

Potreban je tehnički opis za ovu poziciju, kao i detalj iz projekta.

Pitanje br. 3:

Pozicija II.E.3.- „Nabavka i ugrađivanje ograde visine $h=95\text{cm}$ “, na stranici 43/135, u tehničkom opisu nije dat detaljan opis, tj. ne zna se od kojeg materijala se radi ograda, način montaže, pa je potrebno pojasniti, odnosno dati detaljan opis pozicije i detalj iz projekta.

Pitanje br. 4:

Pozicija II.E.4.- „Nabavka i ugradnja slivne rešetke“, na stranici 43/135, nije dat detaljan opis, osim jedinice mjere „m“.

Potreban je detaljan opis pozicije i detalj iz projekta.

Pitanje br. 5:

Pozicija I.B.7.- „Crpljenje podzemne vode, u slučaju da se pojavi u toku izvođenja“ na stranici 18/135 nije usklađena jedinica mjere u opisu pozicije i u koloni za jedinicu mjere i nije definisana količina za tu poziciju.

Koja je jedinica mjere i koja je količina za tu poziciju?

Pitanje br. 6:

Pozicija II.A.6. - „Crpljenje podzemne vode, u slučaju da se pojavi u toku izvođenja“ na stranici 39/135 nije definisana količina.

Koja je količina za tu poziciju?

Pitanje br. 7:

Za poziciju I.H. - „Stolarski radovi“ nijesu date šeme stolarije.

Potrebno je dostaviti šeme stolarije za tu poziciju.

Odgovori Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

1. Za pitanje pod red. br. 1.- stavka I.C.15.1. „Ploče međupodesta $d=15\text{ cm}$ “, Naručilac će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije;
2. Za pitanja pod red. br. 2, 3, 4 i 7 Ponuđač se upućuje da izvrši uvid u Glavni projekat;

3. Za pitanje pod red. br. 5 - stavka I.B.7. Naručilac će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije u dijelu jedinice mjere. Što se tiče drugog dijela pitanja ponuđača koji se odnosi na količinu, odgovor Naručioca je da Elaboratom detaljnih geotehničkih istraživanja terena nije definisan nivo podzemnih voda u toku istražnih radova, stoga u predmjeru radova nije ni mogao biti naveden.

4. Na pitanje pod red. br. 6. odgovor Naručioca je da Elaboratom detaljnih geotehničkih istraživanja terena nije definisan nivo podzemnih voda u toku istražnih radova. Stoga u predmjeru radova nije ni mogao biti naveden.

S poštovanjem,

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Z. Begović

Zorica Begović, predsjednik

