

OBRAZAC 2



Naručilac: Opština Herceg Novi
 Broj: 02-2-4041-UP I - 11/2019-11
 Datum: 29.11.2019. godine

Predmet: Pojašnjenje III tenderske dokumentacije

Opštini Herceg Novi se elektronskim putem 28.11.2019. godine obratilo zainteresovano pravno lice za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke dana 06.11.2019. godine, a u predmetu: Izgradnja Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije glasi:

Stavka broj	Opis predmeta	Pitanje
I.E.2.	Zidanje zidova d=15cm giter opekom u produžnom malteru 1:2:6. Cijena sadrži izradu AB serklaža	Gite blok debljine 15cm se više ne proizvodi, da li je u pitanju greška ili treba navesti drugu debljinu giter bloka?
F	HIDROIZOLATERSKI RADOVI	Da li u hidroizolaterske radeve treba uvesti Geotekstil kao posebnu stavku ili Geotekstil treba računati u jediničnu cijenu koje navedene stavke iz predmjera, kojih karakteristika je material i koja je količina u pitanju?
I.G.1.	Nabavka i ugradnja termoizolacije u vidu stiрадура	Koja je debljina stirodura?
I.H.1.9	Jednokrilni prozor, izvodi se od eloksiranog aluminijuma. Štok i ram krila izvesti ugradnjom dihtung guma i okapnica. Zastakljivanje je termopan stakлом d=4+12+4mm. Otvaranje je horizontalno i vertikalno, obrtno. Okov i boja po izboru projektanta, komplet. Završna obrada i boja prozora prema izabranom uzorku. 90/90/90cm	Koja je jedinica mjere?

I.M.2.	Nabavka i montaža kompozitnih prefabrikovanih panela, ne lošijih od trespa panela, na metalnoj podkonstrukciji, u boji i dimenzijama po izboru projektant	Koja je debljina obloge?
I.O.2.	Izrada sloja natur betona prema projektu	Da li možete dati detaljniji opis stavke za izradu sloja natur betona i debljinu?
II.D.2.	Oblaganje površina predviđenih projektom bijeim oblutkom u cementnom malteru d=4cm. U svemu prema tehničkim uslovima za kamenorezačke radove.	Koja je veličina kamena i da li se podrazumjeva tip obrade prani kulir)
II.E.3	Nabavka i ugrađivanje ograde visine h=95cm	Od kojeg materijala je ograda i kojih dimenzija? Potreban detalj.
II.E.4.	Nabavka i ugradnja slivne rešetke	Koji je tip rešetke i kojih dimenzija je rešetka?
II.E.5.	Izrada tampon sloja i asfaltiranje površina za koje je to projektom predviđeno.	Nije data debljina tampobna, vrsta i debljina slojeva asfalta.
II.E.6.	Uređenje, ozelenjavanje i osvježavanje površina projektom predviđenih za to	Koja je debljina humusa?
III.II.2.5.	Izrada zidova, gornje i donje ploče sabirnog kanala šahta od AB M30, prema detalju datom u grafičkom prilogu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i material za kompletну izradu zidova. $V=7,4*0,15(2*1,8+2*1,5)+3,7*0,15*(2*1,3+2*1,0)$ $+1,3*1,3*2*0,15+1,8*18*2*0,15=11,5$	U opisu je data količina za izradu okna zapremina V, dok je jedinica mjere komad sa istom količinom.
IV.A.4.	Uklanjanje stuba za struju	Potreban detaljniji opis.
IV.A.5.	Demontaža i uklanjanje dvije postojeće trafostanice	Potreban detaljniji opis.
VIII.B.10.	Za prirubnice, materijall za vezivanje, vješanje. dihtovanje uzima se 50% od prethodne stavke	Da li se 50% od prethodne stavke odnosi na cijenu ili količinu?
VIII.C.1.	Pripremno završni radovi	Koja je jedinica mjere?
VIII.C.2.	Regulacija sistema, puštanje u rad	Koja je jedinica mjere?
VIII.C.3.	Fukcionalne probe instalacija	Koja je jedinica mjere?
VIII.C.4.	Izrada projekta izvedenog stanja	Koja je jedinica mjere?

Odgovori Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

I.E.2.- giter blok debljine 15cm moze biti zamjenjen giter blokom debljine 12cm

F - svi slojevi podnih i zidnih povrsina ilustrovani su u separatu arhitekture objekta i mogu predstavljati orijentir u pogledu primjene materijala. Ovo se odnosi i na geotekstil.

I.G.1.- stirodur debljine 5cm

I.H.1.9.- jedinica mjere jeste komad

I.M.2.- trespa paneli se montiraju na metalnoj podkonstrukciji, ukupne debljine 10cm

I.O.2.- ne raspolazemo detaljnijim opisom stavke

II.D.2.- tip obrade je prani kulir u skladu sa uzorkom na susjednom objektu Poste arhitekte Nikole Dobrovica

II.E.3.- ograda je od inox flah profila u skladu sa semama bravarije

II.E.4.- slivna resetka je tipa ACO, niskoprofilna u garazi debljine 6cm dok je na trgu debljine 12cm.

II.E.5.- u skladu sa standardima za kolske povrsine. Visina tampona na površinama koje nisu kolske je 10cm

II.E.6.- debljina humusa je cca 30cm

III.II.2.5.- Naručilac će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije

IV.A.4., IV.A.5., VIII.B.10., VIII.C.1, VIII.C.2, VIII.C.3.- paušal

VIII.C.4.- Izmjenom 3 tenderske dokumentacije isključena je izrada projekta izvedenog stanja

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

