




LEGENDA PROTIVPOŽARNIH SIMBOLA


OBODNA ZID 180	Zid otporan na požar 180 minuta		Ručni aparat za gašenje sa CO2 kapaciteta 5kg	Automatska instalacija za gašenje požara vodom (sprinkler instalacija)
OBODNA ZID 120	Zid otporan na požar 120 minuta		Unutrašnji hidrant	Platforma za vatrogasno vozilo
OBODNA ZID 90	Zid otporan na požar 90 minuta		Nadpritisak vazduha	Sanduk sa peskom
	Vrata otporna na požar 120 minuta		Prinudno odvođenje dima	
	Vrata otporna na požar 90 minuta		Smer evakuacije unutar objekta	
	Vrata otporna na požar 60 minuta		Spoljni vatrogasni put	
	Protivdimna vrata		Protivpožarna klapna otporna na požar 90 minuta	
	Protivpanična rasveta		Automatska požarno-dojavna centrala (PPC)	
	Automatski javljač požara		Adresibilni modul	
	Automatski javljač požara u spušenom plafonu		Audiovizuelni pano sa natpisom "POŽAR"	
	Ručni javljač požara		Spoljni hidrant nadzemni	
	Truba za uzbunu		Spoljni hidrant podzemni	
	Ručni aparat za gašenje prahom kapaciteta 9kg		Pokretni aparat za gašenje prahom kapaciteta 50kg	
	Ručni aparat za gašenje prahom kapaciteta 6kg			

Nacrt plana

URBANISTIČKI PROJEKAT

Kompleks Dnevnog centra
za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole
SUTORINA



Obradivač:	 <div>Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog</div>			M.P.
Podobradivač:	CEPTING d.o.o. Podgorica			M.P.
Investitor:	Opština Herceg Novi	Odgovorni planer Snežana Šunić, dipl. ing. arh.		
Naziv plana:	Urbanistički projekat Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole SUTORINA	Planer Mr Dragan Sekulović, dipl. ing. maš.		
		Saradnik		
Faza:	PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA	Razmjera	Datum	Broj priloga
Prilog:	PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA	1:500	mart, 2014.	15