

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

KABINET PREDsjedNICE OPŠTINE

-SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE-



Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Broj: 02-5-443-7/16-9

Herceg Novi, 16.08.2016.godine

Predmet:

Izmjena tenderske dokumentacije br. 02-5-443-7/16 na zamjeni i ugradnji LED svjetiljki u Starom gradu i na Sahat kuli

1. Mijenja se dio TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str. 12/64) na način što umjesto “svjetiljka mora da funkcioniše pod naponom 220V” stoji “svjetiljka mora da funkcioniše pod naponom 100-277 V”.

2. Uklanja se dio TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str. 11/64) koji glasi “Software platforma mora omogućiti da bude korišćena od neograničenog broja korisnika u isto vrijeme i takođe da omogući simulatno upravljanje neograničenog broja Gateway-ova,tako omogući usklađenost u realnom vremenu,takođe mora prihvatiti neograničen broj svjetiljki,logičkih grupa Gatevay-ova bez dodatnih tročkova.Mora se omogućiti daljinska nadogradnja sofware-a na na svim gateway-ovima i svjetiljkama u isto vrijeme,bez izazivanja bilo kakvog zastoja u sistemu.“.

3. Dodaje se u TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjev da mrežni sistem mora da dozvoljava daljinski apgrejd softvera u budućnosti.

4. Mijenja se TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str 10 i 13/64) na način što se: „Svaka svjetiljka mora imati ugrađen kontrolni modul i mora biti umrežena u bežičnu komunikaciju sa postojećom rasvjetom koristeći ISM opseg frekvencije (860 MHz)“ mijenja i glasi: „ Svaka svjetiljka radi na frekvenciji 2.4 mHz“.

5. Uklanja se dio TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str 8/64) koja je glasila “svjetiljka mora imati mogućnost promjene ugla od -5 do +10 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan. Na svjetiljci moraju biti vidljive oznake podešenosti ugla”.

6. Mijenja se TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str 9 i 12/64) na način što se umjesto : ”Unutrašnje ožičenje i materijal mora biti VDE HOSRN-F” stavlja: “Unutrašnje ožičenje i materijal mora biti VDE HOSRN-F ili slično”.

7. Mijenja se TD u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” (str 9 /64) na način da umjesto : “Ukupan osvjetljaj svjetiljke mora biti minimalno 110 Lm/W nakon početne stabilizacije” stoji : “ Svjetlosna efikasnost svjetiljke mora biti minimalno 110 Lm/W nakon početne stabilizacije” .

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Jovanka Lepetić, s.r.